

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18-abr-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	102.011	5.940	3.309	41,4
Centro Operacional Chincha	84.757	4.674	2.390	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	464.329	26.695	0	40,4
<b>Total Distribuido</b>	651.097	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	13.542	1.073	300	3,8
	AC	71.215	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	1.455	302	0	15,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	8.989	681	120	3,8
City Gate Ica	PE	8.266	948	56	3,7
	AC	23.305	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	539	65	4	3,5
City Gate Marcona	PE	610	53	1	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	142.279	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	417.970	NA	NA	NA
EGESUR	46.359	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	95.879	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.800	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	111.922	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar Manrique

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica