

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20-abr-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	46.089	6.142	868	36,3
Centro Operacional Chincha	90.675	5.736	2.252	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	538.502	22.592	21.517	39,9
<b>Total Distribuido</b>	675.266	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	14.254	752	301	3,8
	AC	76.421	NA	NA	17,3
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	2.780	511	0	15,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	7.237	435	0	3,6
City Gate Ica	PE	8.294	576	1	3,6
	AC	24.560	NA	NA	16,5
City Gate Nasca	PE	527	22	4	3,5
City Gate Marcona	PE	659	58	1	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	154.775	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	538.305	NA	NA	NA
EGESUR	197	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	19.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	108.275	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	122.733	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar Manrique

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica