

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30-abr-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	197.576	16.625	0	55,3
Centro Operacional Chincha	63.601	4.705	1.135	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	546.094	23.158	21.755	39,4
<b>Total Distribuido</b>	807.271	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	10.161	681	132	3,9
	AC	53.440	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,7
	AC	0	0	0	18,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	7.865	759	17	3,6
City Gate Ica	PE	7.640	874	53	3,7
	AC	24.371	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	466	68	3	3,5
City Gate Marcona	PE	611	53	2	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	127.431	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	29.192	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	552.144	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.300	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	83.931	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	37.200	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	88.555	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica