

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	221.879	15.308	1.244	54,6
Centro Operacional Chincha	78.953	5.594	1.967	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	654.397	30.046	26.175	39,0
<b>Total Distribuido</b>	955.229	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	907	294	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	13.723	761	327	3,7
	AC	64.323	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	6.983	439	215	3,6
	AC	3.463	784	316	13,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.512	231	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.363	925	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.456	275	56	3,4
	AC	21.983	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	478	51	0	3,4
City Gate Marcona	PE	560	55	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	190.081	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	555.750	NA	NA	NA
EGESUR	98.647	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	142.981	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	106.751	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica