

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	220.954	11.005	7.912	55,1
Centro Operacional Chincha	88.955	6.059	2.546	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	643.441	29.273	27.160	38,4
<b>Total Distribuido</b>	953.350	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.578	662	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	14.209	874	338	3,7
	AC	71.168	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	7.271	455	219	3,6
	AC	4.226	639	339	13,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.754	261	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.718	851	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.604	278	60	3,4
	AC	23.653	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	503	57	4	2,9
City Gate Marcona	PE	590	73	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	171.444	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	2.192	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	544.659	NA	NA	NA
EGESUR	98.782	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.250	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	130.194	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	120.274	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica