

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	238.576	14.952	2.527	55,0
Centro Operacional Chincha	62.244	4.477	1.274	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	672.688	29.596	26.885	38,7
<b>Total Distribuido</b>	973.508	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	337	201	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	11.097	595	342	3,7
	AC	50.810	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	4.651	336	83	3,7
	AC	2.851	403	0	13,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	444	130	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.040	826	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.431	265	45	3,4
	AC	18.350	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	469	51	4	3,2
City Gate Marcona	PE	527	50	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	179.094	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	23.718	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	545.954	NA	NA	NA
EGESUR	126.734	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	127.594	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	87.008	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica