

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	256.316	16.295	3.725	52,7
Centro Operacional Chincha	80.451	5.435	5.435	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	654.272	38.707	19.245	38,4
Total Distribuido	991.039	N/A	N/A	N/A

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	11.614	943	252	3,9
	AC	68.837	N/A	N/A	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	82.038	7.271	0	14,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	5.953	590	66	3,7
City Gate Ica	PE	7.902	943	1	3,7
	AC	42.907	N/A	N/A	15,5
City Gate Nasca	PE	526	72	4	3,5
City Gate Marcona	PE	82	82	0	3,4
Troncal H-P	AC	167.742	N/A	N/A	N/A
Linepack	AC	0	N/A	N/A	N/A

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	549.114	N/A	N/A	N/A
EGESUR	105.158	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.500	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	125.742	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.000	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	151.525	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:
Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:
Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno