

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-feb-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	262.992	24.470	1.765	52,9
Centro Operacional Chincha	73.775	5.276	2.024	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	539.719	28.033	11.558	39,7
Total Distribuido	876.486	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	10.794	1.010	183	3,8
	AC	62.981	N/A	N/A	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	2.822	1.451	0	15,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	7.616	636	149	3,9
City Gate Ica	PE	7.669	964	1	3,7
	AC	50.564	N/A	N/A	15,8
City Gate Nasca	PE	505	70	5	3,5
City Gate Marcona	PE	446	75	1	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	149.695	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	43.675	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	480.344	N/A	N/A	N/A
EGESUR	59.375	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	39.000	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	106.895	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	19.800	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	171.072	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.