

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03-oct-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	192.055	11.752	4.764	53,5
Centro Operacional Chincha	108.787	5.604	3.172	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	650.208	30.116	26.075	38,7
<b>Total Distribuido</b>	951.050	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.031	509	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.367	740	356	3,6
	AC	93.389	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	9.225	689	226	3,7
	AC	2.625	778	380	14,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.495	709	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.794	394	67	3,5
	AC	23.733	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	542	62	3	3,5
City Gate Marcona	PE	689	76	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	160.632	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	549.408	NA	NA	NA
EGESUR	100.800	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	119.832	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	137.190	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica