

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 02-abr-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	339.212	25.120	2.674	55,0
Centro Operacional Chincha	61.629	2.908	2.159	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	125.297	28.384	0	42,4
<b>Total Distribuido</b>	526.138	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	711	275	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	7.972	475	217	3,7
	AC	52.946	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	4.126	438	29	4,0
	AC	0	440	0	15,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,8
Estación Distrito Ica	PE	2.748	709	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.436	382	56	3,5
	AC	119.484	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	424	137	0	3,2
City Gate Marcona	PE	625	463	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	178.372	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	27.997	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	101.403	NA	NA	NA
EGESUR	23.894	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	129.320	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	184.024	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica