

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 05-abr-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	341.861	20.725	4.670	54,7
Centro Operacional Chincha	69.023	3.779	2.183	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	428.824	28.446	0	40,5
<b>Total Distribuido</b>	<b>839.708</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	4.306	680	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	10.474	711	297	3,6
	AC	54.243	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	11.682	913	219	4,0
	AC	5.710	1.172	433	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,9
Estación Distrito Ica	PE	3.412	783	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.645	393	3	3,5
	AC	120.511	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	474	139	0	3,3
City Gate Marcona	PE	502	95	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	151.554	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	42.372	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	346.511	NA	NA	NA
EGESUR	82.313	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	6.700	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	129.430	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	30.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	202.382	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica