

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-abr-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 144.566 | 24.086 | 503 | 38,9 |
| Centro Operacional Chincha | 71.270 | 3.870 | 2.514 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 371.208 | 26.858 | 0 | 40,8 |
| Total Distribuido | 587.044 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 2.799 | 538 | 0 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 11.724 | 661 | 332 | 3,6 |
| | AC | 56.747 | NA | NA | 17,5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 4.349 | 487 | 12 | 4,1 |
| | AC | 115.333 | 14.370 | 94 | 14,9 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 2.945 | 758 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.474 | 401 | 62 | 3,5 |
| | AC | 124.239 | NA | NA | 16,8 |
| City Gate Nasca | PE | 413 | 68 | 0 | 3,4 |
| City Gate Marcona | PE | 450 | 69 | 0 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 180.514 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 320.455 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 50.753 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 21.600 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 185.943 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 37.500 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 259.944 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica