

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-abr-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	1.340.338	237.499	972	51,1
Centro Operacional Chincha	127.536	7.557	2.929	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	437.613	26.946	0	40,2
Total Distribuido	1.905.487	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	7.708	869	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.984	777	368	3,6
	AC	106.844	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	9.692	722	257	4,1
	AC	304.121	20.011	3.658	14,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,0
Estación Distrito Ica	PE	3.282	727	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.896	406	69	3,5
	AC	122.147	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	461	68	0	3,7
City Gate Marcona	PE	648	103	0	3,3
Troncal H-P ⁴	AC	186.515	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	707.575	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	384.852	NA	NA	NA
EGESUR	52.761	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	6.600	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	340.116	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	37.500	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	376.083	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica