

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30-abr-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	574.873	31.375	8.065	54,9
Centro Operacional Chincha	85.974	6.263	1.542	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	121.089	27.310	0	42,2
<b>Total Distribuido</b>	<b>781.936</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	468	90	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	8.999	576	239	3,7
	AC	76.507	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	6.265	603	11	4,2
	AC	284.210	18.716	6.451	14,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,1
Estación Distrito Ica	PE	2.705	681	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.564	406	49	3,5
	AC	120.532	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	424	65	0	3,7
City Gate Marcona	PE	540	99	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	189.656	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	105.921	NA	NA	NA
EGESUR	15.168	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	299.700	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	336.069	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica