

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 312.459 | 22.610 | 7.631 | 55,5 |
| Centro Operacional Chincha | 82.142 | 6.403 | 2.334 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 660.703 | 27.950 | 26.055 | 38,8 |
| Total Distribuido | 1.055.304 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 20.868 | 1.995 | 532 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 244 | 17 | 5 | 3,6 |
| | AC | 61.030 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 10.906 | 842 | 190 | 3,5 |
| | AC | 10.906 | 835 | 0 | 16,5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
| Estación Distrito Ica | PE | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| City Gate Ica | PE | 9.395 | 1.035 | 67 | 3,8 |
| | AC | 98.848 | NA | NA | 17,5 |
| City Gate Nasca | PE | 576 | 79 | 3 | 3,8 |
| City Gate Marcona | PE | 708 | 98 | 1 | 3,4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 154.614 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 26.506 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 536.724 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 123.979 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 8.374 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 120.453 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 42.164 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 197.104 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica