

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14-ene-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 593.008 | 30.816 | 18.743 | 53,2 |
| Centro Operacional Chincha | 57.838 | 2.795 | 1.770 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 466.436 | 28.405 | 0 | 40,1 |
| Total Distribuido | 1.117.282 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 446 | 225 | 0 | 3,7 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 7.394 | 464 | 126 | 3,7 |
| | AC | 49.998 | NA | NA | 17,4 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 7.812 | 671 | 155 | 3,9 |
| | AC | 182.357 | 14.602 | 402 | 14,9 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Estación Distrito Ica | PE | 2.828 | 758 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.401 | 402 | 39 | 3,5 |
| | AC | 153.471 | NA | NA | 16,8 |
| City Gate Nasca | PE | 424 | 101 | 0 | 3,1 |
| City Gate Marcona | PE | 940 | 79 | 9 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 142.040 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 97.735 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 374.072 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 92.364 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 0 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 245.837 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 0 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 307.274 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica