

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-ene-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	344.654	18.943	13.618	53,3
Centro Operacional Chincha	56.189	2.430	2.007	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	131.332	27.960	0	42,4
<b>Total Distribuido</b>	<b>532.175</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	541	0	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	9.503	438	259	3,7
	AC	46.146	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	3.520	159	18	3,9
	AC	51.922	6.183	113	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	2.594	9	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.233	300	70	3,5
	AC	153.960	NA	NA	16,8
City Gate Nasca	PE	409	41	0	3,0
City Gate Marcona	PE	809	81	10	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	111.625	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	14.583	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	112.130	NA	NA	NA
EGESUR	19.202	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	0	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	142.221	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	244.039	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica