

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-ene-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	388.309	30.223	20.067	53,1
Centro Operacional Chincha	62.570	2.705	2.161	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	467.635	27.750	0	40,1
<b>Total Distribuido</b>	918.514	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.776	50	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	11.240	461	308	3,6
	AC	47.554	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	10.000	443	265	3,8
	AC	5.094	631	472	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	3.247	11	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.533	299	69	3,5
	AC	135.148	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	425	39	0	3,1
City Gate Marcona	PE	792	14	12	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	107.994	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	120.078	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	386.611	NA	NA	NA
EGESUR	81.024	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	20.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	105.382	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	205.419	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica