

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29-ene-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	398.754	31.698	5.799	53,1
Centro Operacional Chincha	52.036	2.234	2.022	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	98.715	1.830	0	42,5
<b>Total Distribuido</b>	549.505	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	413	1	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	9.086	336	255	3,7
	AC	42.537	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	6.034	230	199	3,9
	AC	166	0	0	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	2.540	0	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.242	132	57	3,5
	AC	151.322	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	373	0	0	3,1
City Gate Marcona	PE	584	14	13	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	123.142	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	109.352	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	85.439	NA	NA	NA
EGESUR	13.276	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	110.299	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	210.139	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica