

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03-feb-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 370.313 | 23.906 | 5.576 | 55,1 |
| Centro Operacional Chincha | 60.589 | 3.502 | 2.016 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 525.349 | 28.251 | 105 | 39,6 |
| Total Distribuido | 956.251 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 3.066 | 565 | 0 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 11.777 | 761 | 277 | 3,6 |
| | AC | 45.746 | NA | NA | 17,5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 10.942 | 723 | 325 | 3,9 |
| | AC | 5.525 | 1.310 | 482 | 15,0 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3.070 | 806 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.509 | 399 | 70 | 3,5 |
| | AC | 156.156 | NA | NA | 16,9 |
| City Gate Nasca | PE | 453 | 85 | 0 | 3,3 |
| City Gate Marcona | PE | 718 | 113 | 9 | 3,4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 118.709 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 69.233 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 437.562 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 87.787 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 10.000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 123.050 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 0 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 228.620 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica