

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 05-feb-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 363.418 | 28.549 | 5.805 | 55,3 |
| Centro Operacional Chincha | 47.420 | 2.559 | 877 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 74.824 | 27.809 | 0 | 42,7 |
| Total Distribuido | 485.662 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 441 | 216 | 0 | 3,7 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 9.233 | 485 | 261 | 3,7 |
| | AC | 37.746 | NA | NA | 17,5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 3.525 | 408 | 13 | 4,0 |
| | AC | 75 | 415 | 0 | 15,2 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
| Estación Distrito Ica | PE | 2.525 | 680 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.156 | 367 | 55 | 3,5 |
| | AC | 151.470 | NA | NA | 16,9 |
| City Gate Nasca | PE | 396 | 88 | 0 | 3,4 |
| City Gate Marcona | PE | 1.009 | 107 | 12 | 3,4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 128.116 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 71.145 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 61.489 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 13.335 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 21.000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 113.817 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 0 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 204.876 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica