

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-feb-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	347,462	16,155	12,649	55.6
Centro Operacional Chincha	33,387	2,139	619	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	137,169	28,708	0	42.1
<b>Total Distribuido</b>	518,018	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	2,845	370	46	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	3,776	391	81	3.6
	AC	26,766	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	7,110	593	101	3.8
	AC	1,629	761	0	15.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.7
Estación Distrito Ica	PE	2,321	639	0	3.4
City Gate Ica	PE	5,171	377	55	3.5
	AC	135,138	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	402	88	0	3.3
City Gate Marcona	PE	860	117	14	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	154,211	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	40,620	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	115,621	NA	NA	NA
EGESUR	21,548	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21,000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	102,819	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	36,500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	179,910	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica