

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-feb-17

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	336,948	23,363	473	55.2
Centro Operacional Chincha	63,875	3,498	1,925	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	515,372	30,004	0	39.7
<b>Total Distribuido</b>	916,195	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	11,187	989	212	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	3,051	185	89	3.6
	AC	49,637	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	8,872	765	211	3.8
	AC	3,862	958	351	15.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.7
Estación Distrito Ica	PE	2,876	748	0	3.4
City Gate Ica	PE	5,406	393	63	3.5
	AC	136,960	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	461	96	0	3.3
City Gate Marcona	PE	628	96	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	135,404	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	42,478	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	424,135	NA	NA	NA
EGESUR	91,237	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10,100	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	100,617	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	37,000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	210,628	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica