

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 04-jul-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	491.850	27.089	1.694	55,5
Centro Operacional Chincha	109.247	9.281	2.407	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	663.698	29.130	26.847	38,5
Total Distribuido	1.264.795	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	11.588	1.571	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	10.918	625	307	3,6
	AC	86.741	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	11.311	1.203	0	4,2
	AC	150.400	16.701	0	15,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,0
Estación Distrito Ica	PE	3.800	840	0	3,3
City Gate Ica	PE	6.847	503	0	3,6
	AC	121.403	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	534	72	0	3,7
City Gate Marcona	PE	834	98	0	3,5
Troncal H-P ⁴	AC	160.442	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	36.279	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	568.424	NA	NA	NA
EGESUR	95.274	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	9.800	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	208.847	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	303.671	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica