

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09-jul-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	352.022	22.506	10.061	55,2
Centro Operacional Chincha	68.803	6.638	1.731	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	671.314	29.584	24.574	38,7
<b>Total Distribuido</b>	1.092.139	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	2.539	406	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	11.585	527	340	3,7
	AC	54.679	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	7.548	537	157	4,3
	AC	2	569	0	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,1
Estación Distrito Ica	PE	2.599	661	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.784	477	73	3,6
	AC	119.633	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	487	69	0	3,7
City Gate Marcona	PE	842	103	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	178.193	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	35.933	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	550.279	NA	NA	NA
EGESUR	121.035	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	121.682	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	199.210	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica