

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-jul-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	319.610	36.105	9.282	55,2
Centro Operacional Chincha	81.286	5.065	2.582	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	682.441	28.935	27.408	38,5
<b>Total Distribuido</b>	1.083.337	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	13.279	1.178	124	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	8.513	488	230	3,6
	AC	59.494	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	12.339	895	315	3,7
	AC	1	907	23	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	3.045	640	0	3,4
City Gate Ica	PE	7.182	506	81	3,6
	AC	119.374	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	565	79	0	3,7
City Gate Marcona	PE	824	99	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	148.161	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	28.119	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	565.426	NA	NA	NA
EGESUR	117.015	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	6.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	115.920	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	208.357	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica