

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-jul-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	277.383	17.766	10.476	55,1
Centro Operacional Chincha	73.362	6.255	1.961	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	684.042	28.901	27.529	38,5
<b>Total Distribuido</b>	1.034.787	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	7.449	771	90	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	8.107	456	222	3,6
	AC	57.806	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	4.450	535	9	3,8
	AC	2	541	0	16,3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	2.917	706	0	3,5
City Gate Ica	PE	6.634	488	60	3,6
	AC	123.092	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	506	68	0	3,7
City Gate Marcona	PE	555	101	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	126.242	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	12.985	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	562.175	NA	NA	NA
EGESUR	121.867	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	20.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	73.801	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	200.959	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica