

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11-jun-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	556.924	33.229	6.086	54,6
Centro Operacional Chincha	122.910	9.583	2.137	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	679.219	28.645	26.945	38,2
<b>Total Distribuido</b>	1.359.053	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	3.277	449	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.546	700	354	3,6
	AC	107.087	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	8.252	721	161	4,2
	AC	214.892	15.434	315	15,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,0
Estación Distrito Ica	PE	3.071	716	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.159	414	72	3,5
	AC	122.528	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	508	69	0	3,7
City Gate Marcona	PE	440	67	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	192.018	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	9.056	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	556.824	NA	NA	NA
EGESUR	122.395	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	291.512	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	318.266	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica