

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12-jun-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	592.819	35.292	12.240	54,9
Centro Operacional Chincha	129.686	10.557	2.615	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	679.086	28.909	25.913	38,5
<b>Total Distribuido</b>	1.401.591	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	10.671	1.022	135	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	13.329	742	378	3,6
	AC	105.686	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	10.053	816	206	4,2
	AC	202.261	16.744	791	15,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,0
Estación Distrito Ica	PE	3.635	801	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.498	432	81	3,5
	AC	124.292	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	548	76	0	3,7
City Gate Marcona	PE	769	95	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	164.216	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	80.546	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	554.557	NA	NA	NA
EGESUR	124.529	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	298.003	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	294.956	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica