

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-jun-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	608.978	49.018	12.230	54,8
Centro Operacional Chincha	141.867	10.866	413	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	670.536	28.374	26.961	38,4
<b>Total Distribuido</b>	1.421.381	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	8.020	1.237	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	13.110	750	258	3,6
	AC	120.737	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	10.100	992	215	4,2
	AC	283.723	19.673	987	15,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,1
Estación Distrito Ica	PE	3.334	900	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.344	424	84	3,5
	AC	126.513	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	522	74	0	3,7
City Gate Marcona	PE	638	98	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	153.029	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	24.776	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	547.745	NA	NA	NA
EGESUR	122.791	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	12.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	341.211	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	332.358	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica