

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17-jun-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	597.080	28.712	16.894	54,3
Centro Operacional Chincha	203.772	16.565	3.170	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	671.889	28.336	26.706	38,0
<b>Total Distribuido</b>	1.472.741	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	7.323	697	98	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	10.045	494	285	3,6
	AC	186.404	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	6.094	494	21	4,3
	AC	278.532	19.613	1.057	15,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,1
Estación Distrito Ica	PE	3.308	954	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.386	430	61	3,5
	AC	125.471	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	513	71	0	3,7
City Gate Marcona	PE	750	92	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	193.838	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	549.504	NA	NA	NA
EGESUR	122.385	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	22.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	373.224	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	383.440	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica