

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-jun-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	485.960	34.547	12.885	55,3
Centro Operacional Chincha	114.870	12.190	2.231	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	495.106	29.572	5.041	39,4
<b>Total Distribuido</b>	1.095.936	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	5.599	543	38	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	8.449	482	253	3,7
	AC	100.822	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	7.019	585	109	4,3
	AC	86.769	9.608	47	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,1
Estación Distrito Ica	PE	3.017	360	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.234	421	71	3,5
	AC	122.615	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	493	75	0	3,7
City Gate Marcona	PE	800	99	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	186.104	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	72.909	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	375.192	NA	NA	NA
EGESUR	119.914	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	191.961	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	272.960	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica