

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	344.850	24.834	718	55,0
Centro Operacional Chincha	58.513	3.164	1.319	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	431.463	28.038	0	40,3
<b>Total Distribuido</b>	<b>834.826</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	12.042	976	224	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	3.289	241	87	3,6
	AC	43.182	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	9.434	664	236	3,8
	AC	5.495	954	337	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	3.005	741	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.439	387	53	3,5
	AC	128.477	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	451	141	0	3,2
City Gate Marcona	PE	549	99	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	151.447	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	40.552	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	347.334	NA	NA	NA
EGESUR	84.129	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.100	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	118.338	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	37.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	197.373	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica