

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 06-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	357.543	24.208	4.945	54,9
Centro Operacional Chincha	63.306	3.501	2.161	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	486.124	28.505	0	39,8
<b>Total Distribuido</b>	906.973	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	11.684	1.078	2	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	3.366	170	76	3,6
	AC	48.256	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	10.777	744	286	3,8
	AC	3.894	811	117	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	3.140	748	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.534	387	71	3,5
	AC	131.740	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	470	99	0	3,2
City Gate Marcona	PE	521	96	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	147.689	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	53.778	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	399.065	NA	NA	NA
EGESUR	87.059	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.100	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	114.701	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	37.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	205.270	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica