

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	344.748	22.216	5.377	55,1
Centro Operacional Chincha	66.250	3.215	1.951	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	432.351	28.150	0	40,3
<b>Total Distribuido</b>	<b>843.349</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	13.696	1.108	252	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	3.636	247	109	3,6
	AC	48.918	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	11.092	844	271	3,8
	AC	5.053	1.037	412	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	3.150	765	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.520	388	66	3,5
	AC	132.748	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	474	160	0	3,0
City Gate Marcona	PE	905	96	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	163.536	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	22.269	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	358.919	NA	NA	NA
EGESUR	73.432	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.100	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	129.088	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	211.041	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica