

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	232.223	19.239	3.992	55,6
Centro Operacional Chincha	68.616	3.828	2.243	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	429.449	28.147	0	40,4
<b>Total Distribuido</b>	<b>730.288</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	11.639	1.087	184	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	2.551	174	76	3,6
	AC	54.426	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.528	659	181	3,9
	AC	4.783	1.132	320	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	3.137	760	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.535	392	54	3,5
	AC	23.198	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	434	118	0	3,2
City Gate Marcona	PE	505	93	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	164.045	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	22.058	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	348.195	NA	NA	NA
EGESUR	81.254	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	128.520	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	103.061	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica