

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	231.673	15.346	4.043	55,3
Centro Operacional Chincha	69.172	4.425	814	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	460.899	28.337	0	40,1
<b>Total Distribuido</b>	<b>761.744</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	11.438	1.031	180	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	2.504	207	67	3,6
	AC	55.230	NA	NA	17,3
Centro Operacional Pisco	PE	9.330	738	215	3,9
	AC	6.073	1.600	74	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,8
Estación Distrito Ica	PE	3.131	729	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.427	389	55	3,5
	AC	38.060	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	441	132	0	3,2
City Gate Marcona	PE	627	96	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	131.739	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	36.846	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	372.895	NA	NA	NA
EGESUR	88.004	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	11.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	96.093	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	118.406	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica