

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	287.661	20.446	2.425	54,9
Centro Operacional Chincha	63.130	3.423	2.042	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	486.427	28.249	0	39,9
<b>Total Distribuido</b>	<b>837.218</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	9.064	809	184	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	2.125	124	51	3,6
	AC	51.941	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.535	729	152	3,9
	AC	18.614	3.898	0	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,8
Estación Distrito Ica	PE	2.866	771	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.239	399	45	3,5
	AC	94.222	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	421	107	0	3,0
City Gate Marcona	PE	757	100	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	177.737	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	394.410	NA	NA	NA
EGESUR	92.017	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	148.702	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	163.320	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica