

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-mar-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	351.198	34.811	3.840	54,9
Centro Operacional Chincha	59.721	2.979	1.991	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	452.566	28.284	0	40,6
<b>Total Distribuido</b>	<b>863.485</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	7.896	664	133	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	1.656	136	44	3,6
	AC	50.169	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.497	702	205	3,9
	AC	103	765	0	15,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,8
Estación Distrito Ica	PE	2.992	776	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.278	396	42	3,5
	AC	114.773	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	417	161	0	3,3
City Gate Marcona	PE	582	94	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	177.505	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	41.051	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	368.935	NA	NA	NA
EGESUR	83.631	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	129.993	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	179.875	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica