

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 01-may-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	139.308	15.289	1.044	48,9
Centro Operacional Chincha	111.623	8.082	1.582	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	97.841	27.463	0	42,5
<b>Total Distribuido</b>	<b>348.772</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	2.244	393	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	11.683	666	315	3,6
	AC	97.696	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	4.009	485	33	4,2
	AC	301.202	21.314	4.289	14,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,0
Estación Distrito Ica	PE	3.125	788	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.695	403	80	3,5
	AC	117.813	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	465	70	0	3,7
City Gate Marcona	PE	648	82	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	116.086	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	84.391	NA	NA	NA
EGESUR	13.450	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	265.839	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	334.728	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica