

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19-may-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	405.262	26.013	4.431	52,9
Centro Operacional Chincha	115.594	9.488	2.382	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	669.697	29.025	22.715	38,4
<b>Total Distribuido</b>	1.190.553	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	7.745	919	82	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	13.149	799	383	3,6
	AC	94.700	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	9.007	681	205	4,2
	AC	79.310	8.605	140	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,1
Estación Distrito Ica	PE	3.196	723	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.124	425	76	3,5
	AC	124.417	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	494	72	0	3,7
City Gate Marcona	PE	759	94	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	167.058	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	14.897	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	561.364	NA	NA	NA
EGESUR	108.333	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	12.400	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	214.273	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	239.286	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica