

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24-may-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	639,871	56,489	4,582	53.3
Centro Operacional Chincha	190,955	11,716	3,231	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	598,437	28,799	2,347	38.5
<b>Total Distribuido</b>	1,429,263	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	7,583	911	0	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	13,014	739	350	3.6
	AC	170,358	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	9,538	757	202	4.2
	AC	318,158	19,174	2,237	15.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4.0
Estación Distrito Ica	PE	3,350	762	0	3.4
City Gate Ica	PE	6,457	444	68	3.5
	AC	123,588	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	498	71	0	3.7
City Gate Marcona	PE	801	93	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	187,450	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	534,689	NA	NA	NA
EGESUR	63,748	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9,191	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	407,149	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,198	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	385,257	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica