

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 81.616 | 26.600 | 545 | 45,9 |
| Centro Operacional Chincha | 64.229 | 5.192 | 1.506 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 362.975 | 29.236 | 26.543 | 40,7 |
| Total Distribuido | 508.820 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 21.000 | 921 | 568 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 203 | 15 | 5 | 3,6 |
| | AC | 43.026 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 7.425 | 632 | 127 | 3,6 |
| | AC | 7.425 | 628 | 0 | 16,0 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| Estación Distrito Ica | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| City Gate Ica | PE | 9.306 | 994 | 70 | 3,8 |
| | AC | 119.190 | NA | NA | 16,9 |
| City Gate Nasca | PE | 531 | 69 | 0 | 3,8 |
| City Gate Marcona | PE | 712 | 84 | 0 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 149.321 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 295.310 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 67.665 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 21.000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 92.619 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 43.200 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 201.320 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica