

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12-oct-17

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	1.149.034	101.961	639	45,7
Centro Operacional Chincha	94.137	8.160	3.258	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	674.056	29.231	26.601	38,6
<b>Total Distribuido</b>	<b>1.917.227</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	19.254	802	461	3,5
Centro Operacional Chincha	PE	270	17	6	3,6
	AC	74.613	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.881	719	200	3,5
	AC	8.881	745	0	16,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	10.271	1.073	63	3,8
	AC	125.474	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	585	77	0	3,8
City Gate Marcona	PE	854	66	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	176.765	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	817.323	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	550.701	NA	NA	NA
EGESUR	123.355	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	148.505	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	36.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	230.843	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica