

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13-oct-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	565.260	119.473	11.609	49,7
Centro Operacional Chincha	110.616	8.664	3.034	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	678.842	29.048	27.236	38,5
<b>Total Distribuido</b>	1.354.718	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	21.865	911	911	3,5
Centro Operacional Chincha	PE	315	28	6	3,6
	AC	88.436	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	9.157	752	169	3,5
	AC	9.157	752	0	16,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	9.757	1.028	75	3,8
	AC	118.662	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	579	80	3	3,8
City Gate Marcona	PE	725	82	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	190.179	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	227.044	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	550.994	NA	NA	NA
EGESUR	127.848	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	12.000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	152.968	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	239.864	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica