

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	395.936	27.136	4.739	55,7
Centro Operacional Chincha	113.922	8.567	3.037	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	675.318	28.806	27.195	38,5
Total Distribuido	1.185.176	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	23.299	1.592	592	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	299	17	7	3,6
	AC	90.324	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.489	718	238	3,4
	AC	9.488	884	1	16,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,2
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	10.142	1.059	78	3,8
	AC	128.528	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	594	80	0	3,8
City Gate Marcona	PE	804	99	2	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	167.620	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	69.271	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	551.781	NA	NA	NA
EGESUR	123.537	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	9.000	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	133.259	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	44.500	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	253.828	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica