

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 04-sep-17

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	326.387	22.185	7.116	55,3
Centro Operacional Chincha	104.065	7.455	3.239	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	677.451	28.855	26.820	38,5
<b>Total Distribuido</b>	1.107.903	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	22.209	1.633	529	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	344	19	7	3,6
	AC	81.512	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.821	758	207	3,7
	AC	9.821	747	0	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,5
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	10.182	1.077	72	3,8
	AC	126.328	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	579	85	0	3,8
City Gate Marcona	PE	697	98	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	147.783	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	21.176	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	553.902	NA	NA	NA
EGESUR	123.549	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	113.624	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	243.652	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica