

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18-sep-17

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	376.963	27.202	6.891	54,0
Centro Operacional Chincha	102.887	9.151	3.029	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	79.072	5.393	0	41,8
<b>Total Distribuido</b>	<b>558.922</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	23.073	1.190	604	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	348	21	9	3,6
	AC	79.466	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.768	732	224	3,6
	AC	9.768	859	0	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	10.074	1.075	79	3,8
	AC	126.404	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	601	83	1	3,8
City Gate Marcona	PE	1.022	95	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	182.485	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	36.842	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	79.072	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	12.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	146.902	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	240.606	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica