

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	56.011	15.095	627	49,8
Centro Operacional Chincha	94.354	7.993	2.699	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	690.466	29.554	26.014	38,1
Total Distribuido	840.831	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	18.448	1.140	556	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	312	19	8	3,6
	AC	75.594	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.264	682	109	3,6
	AC	9.264	679	0	16,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	9.431	997	72	3,8
	AC	128.865	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	562	68	4	3,8
City Gate Marcona	PE	784	92	0	3,5
Troncal H-P ⁴	AC	206.868	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	567.518	NA	NA	NA
EGESUR	122.948	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	21.000	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	157.963	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.500	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	236.929	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica