

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	375,627	17,736	10,339	50.3
Centro Operacional Chincha	159,707	9,901	5,173	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	121,592	5,186	4,935	41.1
<b>Total Distribuido</b>	<b>656,926</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	33,379	2,193	996	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	513	27	15	3.5
	AC	125,815	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,882	993	192	3.6
	AC	12,882	993	0	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	3,290	922	0	3.6
City Gate Ica	PE	11,184	735	105	3.7
	AC	127,642	NA	NA	17.5
City Gate Nasca	PE	610	86	3	3.7
City Gate Marcona	PE	810	91	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	154,359	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	63,598	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	121,592	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	13,221	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	132,404	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	35,396	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	365,942	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica